

Børnehaven Jacob A. Riis
Klostergade 11
6760 Ribe

Journal nr. 927

04-10-2025

Vedrørende brandsyn afviklet af Frederikke Stjernholm Thomsen 30-09-2025

Synede objekter:

Børnehaven Jacob A. Riis (4. Daginstitutionsafsnit til over 50 personer samt soverumsafsnit med over 10 sovepladser begge i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 (bkg. 2341))

Brandvæsenet har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Edith, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

Børnehaven Jacob A. Riis

Regelgrundlag: BEK 2341 af 9/12-21, bilag 1, Vejledning til BR18, kap. 5 - Kap. 7 "Drift, kontrol og vedligehold"

PÅBUD

Ordensregler

Placering:

Lokation:

Det kunne på brandsynet konstateres at der ikke var udarbejdet ordensregler til forebyggelse af brand.

Der skal udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand og personalet skal instrueres i disse.

Jf. BR18 kap. 5, kap. 7 pkt. 7.3.8.

Ordensregler ophænges ved relevante opholds- eller personalebetjente steder, eks. i personalets opholdslokaler, jævnfør pkt. 7.3.8.4.

Ordensreglerne kan fremgå af jeres DKV-plan, som er udarbejdet i forbindelse med en evt. brandstrategien, hvis ikke skal i selv udarbejde nogen.

Udbedres senest: 14-10-2025

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/46052ebdfc6ffaff807fe474704f4ad2>

NÆSTE BRANDSYN⁴

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2026.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Brandvæsnets afgørelse i medfør af brandsynet kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Nævnenes Hus (<https://naevneneshus.dk/>) inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage over et påbud fritager ikke for at efterkomme dette. Klagemyndigheden kan bestemme, at en klage skal have opsættende virkning.⁵

Venlig hilsen

Frederikke Stjernholm Thomsen
Beredskabsinspektør

-
1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 9. December 2021 om brandsyn (brandsynsbekendtgørelsen).
 2. Jf. forvaltningsloven § 19.
 3. Jf. brandsynsbekendtgørelsens § 14.
 4. Brandsynsterminen er fastsat i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 6.
 5. Jf. byggelovens § 23 og 24.